Научно – Производственное Предприятие
ТЕПЛОВОДОХРАН
390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@pulsarm.ru http://www.pulsarm.ru

Система менеджмента качества
сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

Радиомодуль
счетчика воды «Пульсар»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТЛИ.469445.089 РЭ (ред.2)

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Радиомодуль счетчика воды «Пульсар» одноструйного предназначен для снятия показаний со счетчиков воды «Пульсар» (или аналогичных), регистрации архива потребления воды, с привязкой ко времени, и передачи радиопосылок на приёмные модули на верхний уровень.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Габаритные размеры 64x34x35 мм.
2 Рабочий диапазон температур от минус10 до плюс 50 °С.
3 Крепление корпуса в посадочное место счётчика воды.
4 Степень защиты корпуса IP20 (по заказу IP65).
5 Питающее напряжение 3V, встроенная литиевая батарея.
6 Срок службы литиевой батареи – не менее 6 лет.
7 Центральная частота 433.92 МГц.
8 Глубина архивирования 1080 часов, 180 суток, 24 месяца.
9 Функция определения обратного потока – показания модуля соответствуют показаниям механического счетчика независимо от направления вращения.
10 Срок службы радиомодуля 12 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки радиомодуля счётчика воды определяется при заказе из состава, указанного в таблице 1.

Таблица 1

В комплект поставки входят:

№	Наименование	Количество
1	Радиомодуль счётчика воды «Пульсар» одноструйного	Согласно заказа
2	Программатор радиомодуля	Согласно заказа
3	Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом	1 шт. на партию

4 КОНСТРУКЦИЯ

Радиомодуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в посадочное место счётчика воды

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ЮТЛИ.408842.018 ТУ при использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6 лет при соблюдении условий п.5.1.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Радиомодуль(и) счётчика воды «Пульсар» одноструйного зав.№№_____
_____
_____
_____
_____
соответствует(ют) требованиям технических условий ЮТЛИ.408842.018 ТУ и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

ОТК Дата выпуска

Приложение **Габаритный чертеж**

