# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу
Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу
Кемеровская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации продукции

№ RU.42.21.02.013.E.000131.07.26 от 16.07.2026 г.

## ПРОДУКЦИЯ

Трубы из шитого полиэтилена РЕ-Ха "Пульсар". Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: ЮТЛИ.302411.001 ТУ «Трубы из шитого полиэтилена РЕ-Ха «Пульсар».

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ТЕПЛОВОДОХРАН". Юридический адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51в, лит. Ж, неж. пом. Н2. Адрес производства: 390027, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51в, лит. Ж, неж. пом. Н2 (Российская Федерация).

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ТЕПЛОВОДОХРАН". Юридический адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51в, лит. Ж, неж. пом. Н2 (Российская Федерация). ОГРН: 1026201107800

## СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 3 "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки".

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертного заключения от 25.06.2026 № 7912 ООО "Сертификация продукции" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459), протокола лабораторных испытаний от 23.06.2026 № 06.130-406.ПР-26 ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).

## СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

Е.С.Парамонова

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

(Ф. И. О.)

№0506066

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

**№** RU.42.21.02.013.E.000131.07.26 **от** 16.07.2026 г.

**Свидетельство напечатано на бланке N 506066**

**Фирма-получатель**

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ТЕПЛОВОДОХРАН". Юридический адрес: 390027, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51в, лит. Ж, неж. пом. Н2 (Российская Федерация).

**Информация, наносимая на этикетку**

наименование продукции; условное обозначение; обозначение стандарта; область применения; материал и обозначение; размер; серия; тип; метраж; дата изготовления; номер партии; идентификация изготовителя.

## Гигиеническая характеристика продукции

| Вещества, показатели (факторы) | Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.) |
|---|---|
| Органолептические показатели 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки | |
| Запах водной вытяжки при 20°С, 60°С | Не более 2 баллов |
| Привкус водной вытяжки при 20°С, 60°С | Не более 2 баллов |
| Цветность | Не более 20 град. |
| Мутность | Не более 2,6 ЕМФ |
| Осадок | отсутствует |
| Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм | |
| Физико-химические показатели 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки | |
| Водородный показатель (водная вытяжка) | 6 - 9 ед. pH |
| Величина окисляемости перманганатной | 5,0 мгО2/л |
| Санитарно-химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 1, 5, 15, 30 сутки. Температура растворов 20°С, 60°С. | |
| Формальдегид | Не более 0,05 мг/л |
| Спирт метиловый | Не более 3,0 мг/л |
| Спирт бутиловый | Не более 0,10 мг/л |
| Спирт изобутиловый | Не более 0,15 мг/л |
| Ацетальдегид | Не более 0,20 мг/л |
| Этилацетат | Не более 0,20 мг/л |
| Ацетон | Не более 2,2 мг/л |