

умные измерения с 1997

Научно-производственное предприятие
ТЕПЛОВОДОХРАН
Разработка и производство средств автоматизации, приборов и систем учета энергоресурсов

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001







Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	30
Целевой напор, м.	14
Назначение системы	
Заданная статическая высота напора, м	0

Расчетные параметры


Расчетный расход, м³/ч	31,01
Расчетный напор, м.	14,96

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» ТВ 65-15/2
Артикул	H00081296
Тип	ИН-ЛАЙН
Номинальная мощность, кВт.	2,2
Номинальный ток, А.	4,73
Допустимое падение напряжения, %	10
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	40
Вес, кг.	48
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	65
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	65
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	64,06344
Класс эффективности мотора	IE2
Максимальная температура перекачиваемой среды, °C	110
Максимальное рабочее давление, бар	16
Максимальный уровень шума, дБа	73
Назначение системы	Отопление, ГВС
Подключение к электрической сети	380В/50Гц

1997 - 2026 © ООО НПП Тепловодохран

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001



1997 - 2026 © ООО НПП Тепловодохран